

Date :	17-nov-22
Adresse :	CS - campus de GIF sur Yvette

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES BATIMENTS	
Type et catégorie d'établissement :	ERP 1ere categorie
Site, bâtiment, service évacué etc., précisez s'il s'agit d'une évacuation complète ou partielle pour les besoins de service,	Evacuation complète du Batiment BREGUET
Nombre de niveaux	6
Nombre de sorties de secours	8
Caractéristiques SSI	Categorie A
Effectif maximal	1449

RENSEIGNEMENTS RELATIFS à L'ORGANISATION DU SITE	
Présence d'un responsable d'évacuation	OUI
Présence de guide-file / Serre-file	OUI
Procédure d'accueil des services de secours	NON
Présence d'un point de regroupement	OUI
Présence de plans d'intervention	OUI
Présence de plans d'évacuation	OUI
Présence de consignes de sécurité	OUI

SCENARIO DE L'EXERCICE	
Type d'exercice	Exercice d'évacuation réglementaire
Heure de déclenchement de l'alarme	10H12
Personnel prévenu	Chargés d'évacuation+ agents de sécurité + ATS
Présence d'observateurs	NON
Scénario	Déclenchement des sirenes d'évacuation

BILAN DE L'EXERCICE	
Tout le monde a reçu le signal d'alarme	OUI
Tout le monde a évacué	oui
Evacuation en bon ordre	oui
Evacuation immédiate à l'alarme	oui
L'ordre de "ne pas revenir en arrière " a été respecté	oui
L'ordre de réintégration a été respecté	oui
Les ascenseurs sont restés inutilisés	oui
Le comptage des personnes a été effectué sans problème	non

Temps d'évacuation	06 MINUTES 35
Situation du point de rassemblement	suffisante pour l'ensemble des évacués
Tout le monde s'est regroupé au point de rassemblement	Respect des points de rassemblement
Les guides et serres files ont pu réaliser leur mission	Oui (difficultés liées aux absences et au nombre insuffisant)
Les équipements asservis à l'alarme ont fonctionné	Oui
Les énergies et fluides ont été barrés (simulation comprise)	non
Présence des guides-files / serre-files	pas au nombre souhaité (recrutement de nouveau membres
Debriefing en fin d'exercice	avec les ATS et les agents de sécurité

**CONCLUSIONS - Remarques et/ou points à améliorer :**

Une évacuation correcte et dans le respect des mesures de sécurité. Les chargés d'évacuation ont pris soins de mettre à l'abri la personne en situation d'handicap situé au niveau A3.

Fait à gif sur yvette

Prénom et Nom : Adil ESSAMI

Signature

*Ce compte rendu est à joindre à votre registre de sécurité*

  
**Adil ESSAMI**  
 Responsable Sécurité - Sûreté  
 CENTRALESUPELEC



