

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Date : | 29-nov-21 |
| Adresse : | CS - campus de GIF sur Yvette |

| RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES BATIMENTS | |
|---|---|
| Type et catégorie d'établissement : | ERP 1ere categorie |
| Site, bâtiment, service évacué etc., précisez s'il s'agit d'une évacuation complète ou partielle pour les besoins de service, | Evacuation complète du Batiment BREGUET |
| Nombre de niveaux | 6 |
| Nombre de sorties de secours | 8 |
| Caractéristiques SSI | Categorie A |
| Effectif maximal | 1449 |

| RENSEIGNEMENTS RELATIFS à L'ORGANISATION DU SITE | |
|--|-----|
| Présence d'un responsable d'évacuation | OUI |
| Présence de guide-file / Serre-file | OUI |
| Procédure d'accueil des services de secours | NON |
| Présence d'un point de regroupement | OUI |
| Présence de plans d'intervention | OUI |
| Présence de plans d'évacuation | OUI |
| Présence de consignes de sécurité | OUI |

| SCENARIO DE L'EXERCICE | |
|------------------------------------|--|
| Type d'exercice | Exercice d'évacuation réglementaire |
| Heure de déclenchement de l'alarme | 10H01 |
| Personnel prévenu | Chargés d'evacuation+ agents de sécurité + ATS |
| Présence d'observateurs | NON |
| Scénario | |

| BILAN DE L'EXERCICE | |
|--|-----|
| Tout le monde a reçu le signal d'alarme | OUI |
| Tout le monde a évacué | oui |
| Evacuation en bon ordre | oui |
| Evacuation immédiate à l'alarme | oui |
| L'ordre de "ne pas revenir en arrière " a été respecté | oui |
| L'ordre de réintégration a été respecté | oui |
| Les ascenseurs sont restés inutilisés | oui |
| Le comptage des personnes a été effectué sans problème | non |

| | |
|--|---|
| Temps d'évacuation | 6 minutes 14 |
| Situation du point de rassemblement | suffisante pour l'ensemble des évacués |
| Tout le monde s'est regroupé au point de rassemblement | Respect des points de rassemblement |
| Les guides et serres files ont pu réaliser leur mission | Oui (difficultés liées aux absences et au nombre insuffisant) |
| Les équipements asservis à l'alarme ont fonctionné | Oui |
| Les énergies et fluides ont été barrés (simulation comprise) | non |
| Présence des guides-files / serre-files | pas au nombre souhaité (recrutement de nouveau membres |
| Debriefing en fin d'exercice | avec les chargés d'vacuation et les guides et serre file |

| | |
|---|--|
| CONCLUSIONS - Remarques et/ou points à améliorer : | |
| <p>Quelques usagers qui évacuent doucement du bâtiment en ayant la conviction qu'il s'agit d'un exercice et non d'un incendie réel.</p> | |

Fait à gif sur yvette
Prénom et Nom : Adil ESSAMI
Signature

Ce compte rendu est à joindre à votre registre de sécurité

