

Date :	14-déc-21
Adresse :	CS - campus de GIF sur Yvette

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES BATIMENTS	
Type et catégorie d'établissement :	Code du travail
Site, bâtiment, service évacué etc., précisez s'il s'agit d'une évacuation complète ou partielle pour les besoins de service,	Evacuation complète du Batiment GEEPS
Nombre de niveaux	1
Nombre de sorties de secours	5
Caractéristiques SSI	Categorie E
Effectif maximal	100

RENSEIGNEMENTS RELATIFS à L'ORGANISATION DU SITE	
Présence d'un responsable d'évacuation	OUI
Présence de guide-file / Serre-file	OUI
Procédure d'accueil des services de secours	NON
Présence d'un point de regroupement	OUI
Présence de plans d'intervention	OUI
Présence de plans d'évacuation	OUI
Présence de consignes de sécurité	OUI

SCENARIO DE L'EXERCICE	
Type d'exercice	Exercice d'évacuation réglementaire
Heure de déclenchement de l'alarme	09H33
Personnel prévenu	Chargés d'evacuation+ agents de sécurité + ATS
Présence d'observateurs	NON
Scénario	

BILAN DE L'EXERCICE	
Tout le monde a reçu le signal d'alarme	OUI (à Verifier les sirenes des ateliers)
Tout le monde a évacué	oui
Evacuation en bon ordre	oui
Evacuation immédiate à l'alarme	oui
L'ordre de "ne pas revenir en arrière " a été respecté	oui
L'ordre de réintégration a été respecté	oui
Les ascenseurs sont restés inutilisés	oui
Le comptage des personnes a été effectué sans problème	non

Temps d'évacuation	3 Minutes 21
Situation du point de rassemblement	suffisante pour l'ensemble des évacués
Tout le monde s'est regroupé au point de rassemblement	Respect des points de rassemblement
Les guides et serres files ont pu réaliser leur mission	Oui (difficultés liées aux absences)
Les équipements asservis à l'alarme ont fonctionné	Oui
Les énergies et fluides ont été barrés (simulation comprise)	non
Présence des guides-files / serre-files	pas au nombre souhaité
Debriefing en fin d'exercice	avec les chargés d'évacuation et les guides et serre file avant la reintegration des usagers

CONCLUSIONS - Remarques et/ou points à améliorer :

l'exercice s'est très bien passé avec un respect des regles de l'art. A noter que les chargés d'évacuation ne disposent pas de brassards pouvant les identifier comme guide et serre file.

Fait à gif sur yvette
Prénom et Nom : Adil ESSAMI
Signature

Ce compte rendu est à joindre à votre registre de sécurité

